緑地公園課

質 疑 ・ 回 答 書

令和　4 年　5 月　18 日

発注番号	04-029	件　　名	免除川緑道照明灯 LED 化事業設計業務

No.	質　疑　事　項	回　　答
1	現在の水銀灯を LED 化を図る設計ですが、現在のポール・コンクリート基礎・配管・配線は既設再使用と考えて良いですか？	現在のポール・コンクリート基礎・配管・配線については、設置されてから相当経過しており、雨天の度に漏電が起きる程劣化している状況となっていますので、点検・調査を行いながら、既設利用の判断をしていただくことになります。