

質疑回答書

委託名: 高区配水池伐木業務委託

NO.	質疑事項	回答内容
1	<p>設計書_内訳書(第1号) 「高所作業車 24m 1台」という記載があるが、 ①現場までへのルートは道幅が狭く、24mの高所作業車が現場まで到達できるのか。 ②到達できたとしてどこに設置して作業を行うのか。</p>	<p>設計書では高所作業車 24m 1台のリース料(コスト)を想定して記載しております。また過去22m高所作業車(AT-220TG型)を使用した実績はありますが、各業者様におかれては、現地までの道路状況、配水池での機材配置、作業手順を考慮いただき、適切な機材、方法で見積りいただくようお願い致します。</p>
2	<p>設計書_内訳書(第1号) ③最も樹高の高いメタセコイアに関しては高所作業車ではなく、木に登って人力伐採をおこなうべきでないか。</p>	<p>設計書ではメタセコイアに関して、高所作業車による作業だけでなく、高所作業車では及ばない箇所も想定し、人力による伐採コストを考慮しております。各業者様におかれては、適切な機材、方法で見積りいただくようお願い致します。</p>
3	<p>設計書_内訳書(第3号) 過年度に伐採した杉の残材処分が設計書に含まれていないのではありませんか。</p>	<p>設計書では残材処分は考慮しておりますが、金抜設計書上では数量が「-」と表記されておりました。下記の量で見積をお願い致します。 ①重量: 4,000Kg ②体積: 6m³</p>