

交野市立保健福祉総合センター2階ホール空調設備改修工事 質疑回答

質問番号	質 疑	回 答
1	空調機 冷媒配管は国土交通省適合仕様で施工ですか？	質疑のとおり、冷媒配管については国土交通省適合仕様とする。
2	屋外冷媒露出配管の外装はガルバリウム鋼板とありますが、SUS製配管カバーに変更可能ですか？	設計図書のとおり、ガルバリウム鋼板とする。
3		
4		