

質 疑 ・ 回 答 書

事業名： 交野市立第二中学校3階支援教室空調機新設工事

下記のとおり質疑事項に回答します。

NO.	質 疑 事 項	回 答 内 容
1	空調機 冷媒配管は国土交通省適合品仕様で施工ですか？	お見込みのとおりです。
2	ケーブルは一般CVケーブル、CVVケーブルですが、エコケーブルではないのですか？	お見込みのとおりです。