緑地公園課

質 疑 ・ 回 答 書

令和 4 年 11 月 15 日

発注番号	04-098	件　　名	免除川緑道照明灯 LED 化事業整備工事

No.	質 疑 事 項	回　　答
1	プルボックス設置工に於いて、 1. 同上ボックス （１５０×１５０×１００） は、照明灯の外部に取付でしょうか？ 2. また、材質は防水型 SUS ですか？	 1. 外部に取付です。 2. SUS 防水型です
2	制御盤機器替工に於いて、 制御盤を具体的に如何するのかご指示ください。	 既設の制御盤内の機器を取り替え（組替）します。