

## 質疑・回答書

発注番号	05-045	件名	免除川緑道照明灯 LED 化事業整備工事
No.	質疑事項		回答
1	制御盤組替工に於いて、制御盤内機器は取替又は再利用のどちらですか？		既設の制御盤内の機器を取り替え（組替）します。
2	使用電線ケーブルが 600V の CV ケーブルとありますが、エコケーブルではないでしょうか？		施工性の観点からエコケーブルを必須としていません。
3	照明器具 撤去・新設に於いて、持込（民間機械）とありますが、高所作業車との解釈でよろしいでしょうか？		高所作業車などの作業が可能な機械等でお願ひします。