

質 疑 回 答 書

「星田私市線(私市橋)橋梁補修工事」の入札に関する質問事項について、以下のとおり回答します。

記

1. 質疑回答内容

No.	質疑	回答
1	図面 6 番 排水工詳細図その他について、記載が常温型塗膜防水工となっております。数量総括表では塗膜系防水、代価表で塗膜系防水(アスファルト系)となっております。塗膜防水については加熱型ではだめでしょうか。	ご指摘のとおり、橋面防水工・舗装打替工 計画図(図面番号 6/8)内の「常温型塗膜防水工」との記載は、正しくは「加熱型塗膜防水工」です。 訂正後の図面は別添のとおりです。

以 上