

令和5年11月20日

事業者各位

交野市水道事業管理者職務代理者

工 事 名 : 取水15号井浚渫工事

○質問：①仕様書第19条（5）にて『ボルトナットは新品に取り換えること』とありますが、絶縁ボルト8組のみでしょうか。（設計書ではボルトナットは絶縁ボルトのみとなっております。）

●回答：①設計書記載(8本/組)のとおり、「揚水管と揚水機」の接続箇所にある絶縁ボルトナットについては、新品に取り換えるものとします。

○質問：②仕様書第19条（6）にて『ケーブル固定ベルト』の交換がありますが、幅広（50mm幅）のビニルテープでも宜しいでしょうか。不可の場合はどのようなものかお教え下さい。

●回答：②ビニルテープでも問題ありません。ただし、ケーブル固定ベルトと同等の性能を有するものとします。

○質問：③仕様書第19条（8）において薬品洗浄の薬剤の数量を決定するにあたり、井戸の自然水位をお教え下さい。

●回答：③対象井戸の自然水位は43.1mです。

○質問：④仕様書第19条（13）において『水質の現状回復のための放流は1ヶ月程度を見込むこと』とありますが、その期間の監視は常時必要でしょうか。

●回答：④放流期間の監視は原則1日1回とします。ただし、異常の有無について確認できる範囲においてお願いするものです。

以上